

Wir	We	Nous
-----	----	------

BARTEC GmbH

Max-Eyth-Straße 16
 97980 Bad Mergentheim
 Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Ex p Kontrolleinheit	declare under our sole responsibility that the product Ex p control unit	attestons sous notre seule responsabilité que le produit Unité de contrôle Ex p
--	---	--

Typ 07-37A2-*1*1/** APEX^{py} und 07-37A2-*2*1/**** APEX^{px}**

Type 07-37A2-*1*1/** APEX^{py} and 07-37A2-*2*1/**** APEX^{px}**

auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgen- den Richtlinien (RL) entspricht	to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following directives (D)	se référant à cette attestation correspond aux dispositions des direc- tives (D) suivantes
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU	ATEX-Directive 2014/34/EU	Directive ATEX 2014/34/UE
EMV-Richtlinie 2014/30/EU	EMC-Directive 2014/30/EU	Directive CEM 2014/30/UE
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU	RoHS-Directive 2011/65/EU	Directive RoHS 2011/65/UE
WEEE-Richtlinie 2012/19/EU	WEEE-Directive 2012/19/EU	Directive WEEE 2012/19/UE
und mit folgenden Normen oder nor- mativen Dokumenten übereinstimmt	and is in conformity with the following standards or other normative documents	et est conforme aux normes ou docu- ments normatifs ci-dessous

EN IEC 60079-0:2018/AC:2020
 EN 60079-2:2014
 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
 EN 60079-11:2012
 EN 60079-18:2015/A1:2017
 EN 60079-31:2014
 EN 61010-1:2010

EN 61000-6-4:2007 +A1:2011
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 EN 61326-1:2013
 EN 62061:2005 + Cor.:2010 + A1:2013 + A2:2015
 EN ISO 13849-1:2015
 EN ISO 13849-2:2012

Verfahren der EU-Baumuster- prüfung / Benannte Stelle	Procedure of EU-Type Examination / Notified Body	Procédure d'examen UE de type / Organisme Notifié
--	---	--

BVS 19 ATEX E 015 X

0158, DEKRA Testing and Certification GmbH, 44809 Bochum



Bad Mergentheim, 30.06.2021

i. V. Jens Schurwanz
 i.V. Jens Schurwanz
 Global Product Line Manager
 Ex p

i. A. Steffen Mika
 i.A. Steffen Mika
 Certification Manager